

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int, H}$ °C	A m ²	V m ³
0	Piwnice szkoły	20,0	580,90	1568,4
1	Budynek szkoły	20,0	2403,7	7211,2
2	Łącznik szkoły i sali gimnastycznej	20,0	115,05	345,2
3	Sala gimnastyczna	20,0	186,38	1118,3
4	Łącznik szkoły i hali sportowa	20,0	30,20	75,5
5	Piwnice hali sportowej	20,0	126,01	378,0
6	Pomieszczenia lekcyjne hali sportowej	20,0	197,21	591,6
7	Hala sportowa	20,0	540,00	5238,0